

Зарегистрирована:
Территориальный отдел
Надзорной деятельности и ПР № 8
УНД и ПР ГУ МЧС России по АК

« 05 » июня 2016 г.

Регистрационный № 01-257-808 ТД-44

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении краевого государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающего социальные услуги, «Троицкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (Сокращённо – КГБУ «Троицкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»).

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1022202192165

Идентификационный номер налогоплательщика: 2281003015

Место нахождения объекта защиты (почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты)

659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Комсомольская 74

Телефон: 8-385-34-22-1-80.

№п/п	Наименование раздела
I	<u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</u> (заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а так же комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого уровня пожарного риска) Расчет пожарного риска не производился.
II	<u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> (в разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) 1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012. Утв. Постановлением Правительства РФ № 390. 2. Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 №645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 3. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: статьи 32; 60; 67; 89; 90; таблицы 11; 28. 4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п.п. 6.2.1; 6.2.4. 5. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»: п.п. 3.3; 4.2; 5.1. 6. СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»: п.п. 5.1.10; 6.1.22; 6.3.22. 7. СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»: таблица А1, п. 1; п.п. 13.13.2; 13.14.5; 14.2; 14.5. 8. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование»: п. 4.2. 9. СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»: п.п. 6.54; 6.58; 7.2. 10. СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»: п.п. 8.6; 9.11. 11. СП 9.13130.2009 «Огнетушители»: п.п. 4.1.32; 4.3; 4.5. 12. СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»: п.п. 4.1, 4.1.16. В соответствии с приведённым перечнем нормативных документов, на объекте, в частности, должны выполняться следующие требования: Правила противопожарного режима в Российской Федерации: П. 2: Руководителем организации утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в Центре. в соответствии с пунктом 462 ППР РФ в инструкции о мерах пожарной безопасности указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта; б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и

средств;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

д) прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

п) ответственных «за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану» (часть «а» пункта 462 ППР РФ).

П. 4: Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

П. 5: В групповых комнатах для детей, производственных, административно-бытовых помещениях руководителем обеспечено наличие табличек с номерами телефонов для вызова пожарной охраны.

П. 7: Обеспечивается наличие планов эвакуации людей при пожаре на каждом этаже.

П. 14: Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований статьи 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака».

П. 23.к) Запрещено хранение под лестничными маршами горючих материалов.

П. 24: Обеспечивается содержание пожарных лестниц в исправном состоянии, организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний

пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.

П. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

П. 34. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

П. 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

П. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

П. 37. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

П. 61: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожаротушения и сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

П. 63: Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты.

П. 70: Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями в соответствии с нормами.

Приложение к приказу МЧС России от 12.12.2007 №645. «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

Глава II, III: Работники организации проходят противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний.

Глава IV, V: Проверка знаний правил пожарной безопасности проводится по разработанным и утвержденным программам с отметкой в журнале учёта.

ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

1. Требования пожарной безопасности по соблюдению противопожарных расстояний и подъездов к зданию.

-противопожарные расстояния до соседних зданий более 6 метров, что соответствует требованиям ст. 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение № 1 т.1 СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

-проезды вокруг здания обеспечены со всех сторон на расстоянии от здания до 5 метров и шириной не менее 6 метров, что отвечает требованиям СНИП 2.07.01-89* приложение № п.2 и ФЗ-123 ст.67 пп.6;7;8.

2. Требования пожарной безопасности к конструктивным и объемно-планировочным решениям здания и путям эвакуации.

- здание МКДОУ «Хайрюзовский детский сад «Солнышко»» относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1, 3 степени огнестойкости, двухэтажное. Общая площадь здания 2011,79 м²

- фактическая степень огнестойкости II, что соответствует требованиям т.4 п. 5.18, СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

- Лестничная клетка выполнена типа ЛП- с естественным освещением через проёмы в стенах

- в подвале под пролетом лестницы не допускается размещение и хранение горючих газов и жидкостей, а также легко воспламеняющих материалов (предназначен для размещения инженерного оборудования), что соответствует п. 7.7 СНИП 21.01.97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- внутренние стены лестничных клеток 1-го типа кирпичные, толщиной 640 мм, перегородки коридоров выполнены из кирпича толщиной 120 мм, что обеспечивает требуемый предел огнестойкости СНИП 21.01.-97* п. 5.18 т. 4*. Пособие по определению пределов огнестойкости и пределов распространения огня т. 10 т. 12

- эвакуационный выход из подвала под пролетом лестницы выходит непосредственно наружу, обособлен от общих лестничных клеток, что соответствует п. 6.9* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- эвакуационные выходы из помещений и этажей расположены рассредоточено, что соответствует п.6.15 СНИП 21.01-97*.

- число подъёмов в одном марше между площадками не менее 3 и не более 16, что соответствует п. 1.90 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».

- лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями, что соответствует п.1.91 СНИП 2.08.02-89*. Лестничные клетки имеют двери.

- ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, не менее ширины эвакуационного выхода 1,36 м, что соответствует п.6.29 СНИП 21-01-97*

- уклон лестниц на путях эвакуации принят 1:2; ширина проступи не менее 25 см, а высота ступени не более 22 см, что соответствует п.6.30 СНиП 21-01-97*
- ширина лестничных площадок не менее ширины марша, что соответствует п. 1.96* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».
- междуэтажные, подвальные и чердачные перекрытия выполнены из железобетонных многпустотных плит, что обеспечивает требуемый предел огнестойкости СНиП 21.01-97* п. 5.18 т. 5.18 т.4 . Пособие по определению пределов огнестойкости и пределов распространения огня т. 8.
- поэтажные коридоры разделены перегородками с закрытыми лестничными клетками, ширина коридоров превышает 1,2 м, что соответствует требованиям п. 6.27 СНиП 21-01-97*.
- протяженность путей эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до выхода в лестничные клетки соответствует требованиям т. 6.1 п. 6.2.3 СНиП 31-05-2003.
- лестничные клетки имеют естественное освещение, через оконные проемы в стене лестничных клеток, что соответствует требованию п. 6.22 СНиП 21-01-97*

3. Требование пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции:

- отопление в здании автономное водяное, котельная и угольный склад находятся в 30 м от здания Центра в направлении на северо-запад. Радиаторы отопления удалены от конструкций и материалов на расстоянии 100 мм, что соответствует требованиям СНиП 2.04.05-91 п.3.45.
- вентиляция в здании естественная через открывающиеся фрамуги и вентиляционные каналы из сантехнических узлов, что соответствует требованиям СНиП 2.08.02-89*п. 1.159.
- приточно-вытяжная вентиляция, установлена в помещении кухни, находится в рабочем состоянии.

4.Требование пожарной безопасности к системам обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

- в здании предусмотрена автоматическая установка пожарной сигнализации, что соответствует табл. 1 приложения НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».
- автоматической установкой пожарной сигнализации в здании защищены все помещения независимо от площади, кроме помещений:
 - а) с мокрыми процессами (санузлы, помещения мойки и т.п.);
 - б) лестничных клеток, что соответствует п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».
- в каждом защищаемом помещении установлено не менее двух пожарных извещателей, что соответствует п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».
- система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре оснащена блоком бесперебойного электропитания по 1-й категории электроснабжения. На участках совместной прокладки сетей АПС и оповещения с электрическими сетями использована защищенная от наводок кабельная продукция.

Системы обнаружения пожара соответствуют требованиям НПБ 110-03 т.1 НПБ 88-2001 п.п.12 67;12.69(Акт проведения проверки работоспособности пожарной сигнализации от 09.12.2011 г.)

- здание оборудовано системой оповещения о пожаре и установкой световых оповещателей. Табло «Выход», что соответствует п.4.1 т.1 и п.5.1 т.2, п.3.9 НПБ 104-03.

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей. и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР выполняются специализированной организацией ООО «Элит-Климат» (возмездный договор оказания услуг № 0415-мс от 01.01.2013 г), п.63 ППР в РФ.

5. Требования пожарной безопасности к наружному и внутреннему противопожарному водоснабжению:

- в здании в качестве источника противопожарного водоснабжения используется внутренний водопровод. Сети внутреннего холодного водоснабжения содержатся в удовлетворительном состоянии и соответствуют функциональному назначению.

- для целей наружного противопожарного водоснабжения на расстоянии 50 метров от здания имеется пожарный водоем.

6. Требования пожарной безопасности к электрическим системам и электрооборудованию:

- проводится проверка сопротивления изоляции электропроводов и кабеля (Акт проверки от 19 мая 2014 г. Сибирским Управлением Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)), не отключаемых во время функционирования здания, что соответствует требованиям ПУЭ-изд.6 п.6.1.12

7. Требования к эксплуатации первичных средств пожаротушения, организационным мероприятиям по обеспечению противопожарного режима при эксплуатации объекта

- здание оснащено первичными средствами пожаротушения.

- на каждом этаже размещено не менее двух ручных огнетушителей.

- на объекте определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения; учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале.

- огнетушители содержатся в исправном состоянии, периодически осматриваются, проверяются и своевременно перезаряжаются.

- размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не препятствует безопасной эвакуации людей. Они расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

- противопожарный режим организован в соответствии с требованием ППР в РФ от 25.04.2012, определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Регламентированы: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара; определен порядок и сроки прохождения

противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Размещение подразделений пожарной охраны.

Объект расположен в радиусе выезда подразделения муниципальной противопожарной службы и не превышает 05 минут, что отвечает требованиям п.1ст.76 ФЗ-№123.

Выводы:

На основании статьи 6 (пункты 1 и 3) Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность декларируемого объекта защиты считается обеспеченной.

Настоящую декларацию разработала

Директор

КГБУ «Троицкий центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей»



Л.П. Жигальцова